


Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«21» декабря 2023 г., 24230063160209020955

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ




**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ФГКУ "Специальное управление ФПС № 19 МЧС России"**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

край Красноярский, г Зеленогорск, ул Калинина, Дом 29, тел. 83916930410, e-mail: sufps19@su19.24.mchs.gov.ru

(место вынесения предостережения)

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований
от « 21 » декабря 2023 г. № 2312/019-24/30/ПНН

1. Предостережение объявлено

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ДЕТСКИЙ САД № 2 "СОЛНЫШКО" ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЁЛОК СОЛНЕЧНЫЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, адрес юридического лица: 660947, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, СОЛНЕЧНЫЙ, КАРЫШЕВА УЛИЦА, 6-А ИНН 2439006010

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении

федерального государственного пожарного надзора

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

1. Система передачи извещения о пожаре не обеспечивает подачу сигнала о возникновении пожара с объекта защиты МКДОУ № 2 ЗАТО п. Солнечный в подразделение пожарной охраны СПСЧ-5
2. Руководитель организации не организовал работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации, обеспечивающие исправное состояние системы передачи извещения о пожаре в подразделение пожарной охраны.
3. На втором этаже объекта защиты количество звуковых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность не обеспечивают уровень звука согласно требованиям СП 3.13130. 2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" п.4.8

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:

1. Часть 7, Глава 19, Статья 83. Федеральный закон 123-ФЗ от 21.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица
Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на прибор приемно-контрольный пожарный, устанавливаемый в помещении дежурного персонала, или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 с автоматическим дублированием этих сигналов в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре
2. Пункт 54, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица
Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.
3. Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 21.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

о недопустимости нарушения обязательных требований
и предлагаю:

Руководителю организации организовать работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации, обеспечивающие исправное состояние системы передачи извещения о пожаре с объекта защиты МКДОУ № 2 ЗАТО п.Солнечный в подразделение пожарной охраны; Обеспечить на объекте защиты количество звуковых пожарных оповещателей, их расстановку и мощность звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей в соответствии с нормами СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности"

(указываются меры, которые необходимо принять контролирующему лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов))

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном Положением о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290.

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

Заместитель начальника управления - начальник отдела федерального государственного пожарного надзора ФГКУ "Специальное управление ФПС № 19 МЧС России" (заместитель главного государственного инспектора ФГКУ "Специальное управление ФПС № 19 МЧС России" по пожарному надзору) Южаков Алексей Михайлович



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00D62F2B00A873B06BDC9B6E30000AFD4
Владелец: Южаков Алексей Михайлович
Действителен с 05.07.2023 по 27.09.2024

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица)

подпись

Марьясова Оксана Владимировна - Старший инспектор отдела федерального государственного пожарного надзора ФГКУ "Специальное управление ФПС № 19 МЧС России" (Старший инспектор отдела федерального государственного пожарного надзора- государственный инспектор Специального управления ФПС № 19 МЧС России по пожарному надзору) телефон: +73915629904, E-mail: sufps19_ofgpn@su19.24.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предостережения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале