

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий**

**ФГКУ «Специальное управление ФПС №19 МЧС России»
Красноярский край, г. Зеленогорск, улица Калинина, 29, т. 3-41-09
Отдел федерального государственного пожарного надзора
Красноярский край, г. Зеленогорск, улица Майское шоссе, 12, т.3-04-10,
электронный адрес: ZelenOGPN@yandex.ru, телефон доверия т. 3-51-37**

**Предписание N 29/1/1
об устранении нарушений**

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению- детский сад № 2 «Солнышко» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя
деятельности по социально-личностному развитию детей закрытого административно-
объекта защиты и (или) территории (земельного участка)
территориального образования поселок Солнечный Красноярского края в лице
заведующего Зверевой Оксаны Анатольевны

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 19 МЧС России» по пожарному надзору № 29 от
(наименование органа ГПН)
«25» августа 2020 года, статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности» в период:
с 10 час. 00 мин. «01» сентября 2020 года по 12 час. 30 мин. «01» сентября 2020 года
с 10 час. 00 мин. «02» сентября 2020 года по 11 час. 10 мин. «02» сентября 2020 года
с 09 час. 30 мин. «04» сентября 2020 года по 10 час. 40 мин. «04» сентября 2020 года
проведена проверка

Старшим инспектором отдела федерального государственного пожарного надзора, майором
внутренней службы Марьясовой Оксаной Владимировной
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения - детский сад № 2
наименование объекта защиты и его адрес)
«Солнышко» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
социально-личностному развитию детей закрытого административно-территориального
образования поселок Солнечный Красноярского края по адресу: Красноярский край, ЗАТО п.
Солнечный, ул. Карбышева, ба

совместно с заведующим МКДОУ № 2 «Улыбка» ЗАТО п. Солнечный Зверевой Оксаной
Анатольевной, заместителем по АХР МКДОУ № 2 «Улыбка» ЗАТО п. Солнечный Фоменко
Аленой Викторовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений (место их выявления)	Пункт и наименование нормативных правовых актов РФ, требования, которых нарушены	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1.	Допускается одновременное пребывание более 15 человек в помещениях, имеющих эвакуационные выходы шириной менее 1,20м (групповые ячейки, музыкальный зал) (по факту ширина эвакуационных выходов 0,78м)	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.08 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1,ст. 6, ч.1,ч.8,ст. 89, СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.5.2.14	30.02.2022
2	Ширина эвакуационных выходов из помещений первого этажа наружу менее 1,20м (по факту ширина эвакуационных выходов 0,84м)	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.08 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1,ст. 6, ч.1,ч.8,ст. 89, СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.5.2.14	30.02.2022
3.	Лестницы 3-го типа имеют ограждения высотой менее 1,20 м (по факту высота ограждения 0,80м)	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.08 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1, ст.6, ч.1, ст.89 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.4.2.	30.02.2022
4.	Лестницы 3-го типа располагаются на расстоянии менее 1 м от плоскости оконных проемов (по факту расстояние от оконных проемов до лестницы 3-го типа 0,20м)	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.08 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1, ст.6, ч.1, ст.89 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.4.2., п.5.2.15	30.02.2022
5.	В здании на путях эвакуации не предусмотрено эвакуационное освещения в круглосуточном режиме либо его автоматическое включение при отключении рабочего освещения	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.08 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1, ст.6, ч.1, ст.89 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.3.1	30.02.2022
6.	Не обозначено направление движения к пожарным гидрантам с указанием расстояния до их месторасположения.	п.55 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390	30.02.2022

7.	Руководителем организации не обеспечено хранение исполнительной документации на установки и системы противопожарной защиты объекта.	п.61 Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390	30.02.2022
8.	Руководителем организации не обеспечено наличие механизмов для самозакрывания противопожарных дверей.	п.37.1 Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390	30.02.2022
9.	Допускается использование технического этажа (подвала) для хранения мебели и других предметов (горючие материалы, бытовая химия)	п.23 (б) Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390	30.02.2022
10.	В техническом помещении расположенном в подвале (помещение теплового узла) допускается хранение мебели и других предметов.	п.23 (б) Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390	30.02.2022

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трёхмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отдела федерального
(должность, фамилия, инициалы государственного
государственного пожарного надзора
инспектора по пожарному надзору)

Марьясова Оксана Владимировна

«04» сентября 2020 г.



С предписанием об устранении нарушений ознакомлен, экземпляр для исполнения получил:


(подпись)

«04» сентября 2020 г.

Заведующий МКДОУ № 2 «Солнышко»
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) уполномоченного)

ЗАТО п. Солнечный Красноярского края
должностного лица органа власти или объекта защиты, в отношении,

Зверева Оксана Анатольевна
которого проводится проверка.

Пометка об отказе ознакомления с предписанием об устранении нарушений:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

